



## Országos Környezetegészségügyi Intézet

### Főigazgató

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1283 Telefax: (1) 215-2046  
E-mail: igazgatosag@oki.antsz.hu

**Safitco Kft.**  
Bagi László részére  
1051 Budapest  
Sas utca 21.

Budapest, 2014. június 2.  
OKI ikt. sz: 6300/2014  
Ü. i: Sebestyén Ágnes

Melléklet: szakvélemény

Tárgy: a Lénárt és Társa Kerámiagyártó Kft. (Budapest) által gyártott kerámia rasching gyűrűk egészségügyi szempontú alkalmazhatósága

Mellékelten megküldjük a fenti tárgyban írt szakvéleményünket szíves felhasználásra.

Szíves üdvözlettel:



*[Handwritten signature]*  
Dr. Dura Gyula  
mb. főigazgató



## Országos Környezetegészségügyi Intézet

### Vízhygiénés osztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839.  
Központ (1) 476-1100 Telefon: (1) 476-1173 Telefax: (1) 215-0148  
E-mail: vizosztaly@oki.antsz.hu

### SZAKVÉLEMÉNY

*A Lénárt és Társa Kerámiagyártó Kft. (Budapest) által gyártott kerámia rasching gyűrűk egészségügyi szempontú alkalmazhatóságáról*

**OKI ikt. sz.: 6300/2014**

**2014. június 2.**

A **Safiltco Kft.** (Budapest) véleményünket kérte az általa forgalmazni kívánt, a **Lénárt és Társa Kerámiagyártó Kft.** (Budapest) által gyártott **kerámia rasching gyűrűk** egészségügyi szempontú alkalmazhatóságával kapcsolatban.

A Kérelmező benyújtotta részünkre a szakvéleményezéshez szükséges dokumentumokat (termékösszetétel, adatlap). *A benyújtott szakmai dokumentáció valóságtartalmáért a beküldő felel.*

<u>Kérelmező neve és címe:</u>	<b>Safiltco Kft.</b> 1051 Budapest Sas utca 21.
<u>Gyártó:</u>	<b>Lénárt és Társa Kerámiagyártó Kft.</b> 1107 Budapest Fertő utca 14.
<u>Termék megnevezése:</u>	<b>kerámia rasching gyűrű</b>
<u>Alkalmazási területe:</u>	Ivóvíz kezelése (gáztalanítása), gáztalanító kolonnában töltetként (max. 30 °C)
<u>Vízzel érintkező anyagai:</u>	égetett kerámia (KER 111-es porcelán)

Figyelembe véve a termék összetételét, amely égetett kerámia, megítélésünk szerint a termék alkalmazása közben esetleg fellépő kioldódás közegészségügyi és vízbiztonsági kockázata a fogyasztóra nézve elhanyagolható. Ezek alapján a termék a jelenleg érvényes 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének I. B) rész 4. pont alapján bejelentésre nem kötelezett termék.

A termék kizárólag vízkezelő technológia részeként alkalmazható, a terméket tartalmazó technológia közegészségügyi alkalmazhatóságával kapcsolatban ivóvízbiztonsági engedélyt kell kérni.

Szakvéleményünk kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a termék, illetve technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő véleményezését, engedélyezését.

Szakmai véleményünket a jelenleg érvényes 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet alapján adjuk meg. A termékben, a termék felhasználásában történő változás, valamint a termékek nyilvántartásba vételét, ivóvízbiztonsági engedélyezését érintő jogszabályi változások esetén a termék alkalmazhatóságával kapcsolatban ismételten ki kell kérniük véleményünket. A vonatkozó jogszabályi változásokat a Kérelmező köteles nyomon követni, és aszerint eljárni.

A szakvéleményt kizárólag teljes terjedelmében szabad felhasználni, illetve lemásolni.

  
Dr. Vargha Márta  
osztályvezető

  
Dávidovits Zsuzsanna  
szakmai ellenőrzés

  
Sebertyén Ágnes  
témafelelős

